

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

postępowanie nr 132/WAG/2009

„Adaptacja pomieszczeń na potrzeby nowej serwerowni w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ”

Pytanie 1

Czy podłoga podniesiona ma być w pomieszczeniu nr 2 i pomieszczeniu nr 1 czy tylko w pomieszczeniu nr 1?

Odpowiedź 1

Podłoga techniczna (podniesiona) ma być wykonana w pomieszczeniu nr 2.

Pytanie 2

Jaki jest kierunek otwierania drzwi między pomieszczeniem nr 1 i nr 2?

Odpowiedź 2

Kierunek otwierania drzwi między pomieszczeniem 1 i 2 – do pomieszczenia nr 1.

Pytanie 3

Czy podłoga techniczna ma być rozbieralna (np. do celów serwisowych) czy ma być zamontowana na stałe?

Odpowiedź 3

Podłoga techniczna ma być wykonana jako rozbieralna.

Pytanie 4

Czy sufity podwieszane w pomieszczeniach objętych remontem mają być rozbieralne (np. do celów serwisowych) czy mają być zamontowane na stałe?

Odpowiedź 4

Sufity podwieszane w pomieszczeniach objętych remontem mają być rozbieralne (do celów serwisowych).

Uwaga ogólna:

Przy wystąpieniu rozbieżności w projekcie budowlanym pomiędzy częścią opisową, a rysunkiem do wyceny należy przyjąć wartości wynikające z rysunku.